



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. ОД (88652)24-52-26

Отделение надзорной деятельности и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК(по Изобильненскому и
Труновскому районам)

г. Изобильный ул. Промышленная, 116. тел. 8(86545) 2-77-13, факс 8(86545) 2-77-13
телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99,
Южный региональный центр— 8(863)240-66-10

Предписание № 501/1/22

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Центр образования» Изобильненского муниципального района Ставропольского
края

во исполнение распоряжения № 50 от «31» августа 2017 г. Начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Изобильненскому и Труновскому районам) капитана вн. службы Адамян Е. В., с «20» сентября 2017 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., была проведена плановая, выездная проверка старшим инспектором ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Изобильненскому и Труновскому районам) лейтенантом вн. службы Кузьминовым Д. В., Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Центр образования» Изобильненского муниципального района Ставропольского края, расположенного по адресу: Ставропольский край, Изобильненский район, г. Изобильный ул. Промышленная 118/3, ОГРН 1032600030297.

Совместно с: Заведующей хозяйством МКОУ «Центр образования» ИМРСК Писаренко Юлией Сергеевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) нормативного, правового акта РФ, и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены.	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности.	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В помещениях образовательного учреждения при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений руководителем не соблюдены проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий (дымовые пожарные извещатели установлены на расстоянии менее 0,5 метра от электрических светильников) (коридор 2 этажа, кабинет секретаря, в	СП 5.131.30.2009 п.13.15.15, ППР № 390 п. 61.	19.03.18	

	холе кабинета химии 2 этажа, служебное помещение, коридор первого этажа)			
2.	Руководителю организации обеспечить содержание наружных пожарных лестниц в исправном состоянии, и организовать не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний.	Правила противопожарного режима № 390 п. 24;	19.03.18	
3.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов соблюсти проектные решения и требования нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) (демонтировать панели на путях эвакуации в аудитории № 4).	Ф.З. № 123 ч.1.ст.151, ППР № 390 п.33	19.03.18	
4.	Система автоматической пожарной сигнализации находится в неработоспособном состоянии (отдельные шлейфы находятся в неработоспособном состоянии).	Правила противопожарного режима в РФ № 390 от 25.04.2012 года п.61	19.03.18	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в середине 20 18 года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального ведомственного, жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



Старший инспектор ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по
СК (по Изобильненскому и Труновскому районам)
лейтенант вн. службы Кузьминов Д.В.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

«20» сентября 2017 г.

Предписание для исполнения получил (а):

(подпись)

Директор МКОУ ИМРСК «Центр образования» Горлов

Юрий Григорьевич
(должность, фамилия, инициалы)

«20» сентября 2017 г.